



(1)



(2)



ATTÉSTATION D'ESSAI CONFORME

N° Dossier: 54370 Référence N°: 54370-1

Le Centre Technique des Tuiles et Briques atteste que l'échantillon désigné ci-après:
 Tuiles emballés TB10
 Ligne: L32 - Date de fabrication: 2/02/10
 Références de 35° à 60° par le laboratoire
 Marquage: NF TEJAS BORJA MADE IN SPAIN

Demandeur / Client: TEJAS BORJA
 Ctra de LLIRIA e PEDRALBA
 46160 VALÈNCIA (Espagne)

Réceptionné le: 12/03/10

Soumis à l'essai de: **RESISTANCE AU GEL**
 dans les conditions prévues par la méthode E de la norme NF EN 539-2 de Septembre 2006.

les résultats obtenus sont conformes aux spécifications de la norme désignée ci-dessus pour le niveau 150 cycles

CLAMART le: 15/05/10

NOTA:
 Les essais donnent lieu à la délivrance de la présente attestation portant sur un échantillon fourni au laboratoire. Leur représentativité est liée à celle de l'échantillon et ne peut être étendue à une population dont est issu l'échantillon que si l'hétérogénéité de cette population peut être vérifiée.
 Pour obtenir, au sein, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Manager du Service Clientique


La reproduction de cette attestation n'est autorisée que sous la forme de fac-similé

Page 1/1

Logo et adresse postale
 CTMNC - Centre Technique des Tuiles et Briques
 Services administratifs et techniques
 125, avenue de l'Industrie de Tuiles - 91140 Clamart
 011 33 1 45 23 11 11 - Fax 33 1 45 23 11 12
 011 33 1 45 23 11 13 - Fax 33 1 45 23 11 14

(3)

(1) Ensayo a flexión / Flexion test / Test de la flexion

(2) Ensayo de heladicidad E-150 / Freezing test E-150 / Test de résistance au gel E-150

(3) Certificado CTMNC: TB-10 E-150 ciclos / CTMNC Certificate: TB-10 E-150 cycles / Certificat CTMNC: TB-10 E-150 cycles